



Вытяжные вентиляторы SILENT-100 (8 Вт, 220В) устанавливаются в санузлах и кухнях, расположенных на 16 этаже. Вентиляторы подключаются к группе ?1 санузла кабелем ВВГнг-LS-2х1,5, проложенном открыто в кабель-канале. Управление вентилятором на кухне выполняется отдельным выключателем, вентилятор в санузле управляется выключателем освещения санузла. Вентиляторы не требуют подключения заземляющей жилы.

Условные обозначения:  
 - Вентилятор вытяжной SILENT-100

Создано: \_\_\_\_\_  
 Инв. ? повл. Подр. и зап. в зам. инв. ?  
 ?

						<b>ИОС.ЭО2.3</b>		
						Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенным гаражом, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением, досуговым центром по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО Мурино сельское поселение, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:611		
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Этап 1.2. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания Секция №4.			
Разработал	Калтышев			2014	Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Калтышев				Р	21		
Н.контр.	Калтышев	План расположения сети 16 этажа			ООО "Вега" КОТЭП			